

Внеплановый противопожарный инструктаж

Бизнес – центр «Бутырская слобода»



1. Нормативно - правовое регулирование

**2. Причины возникновения пожара и
опасные факторы**

**3. Действия сотрудников при обнаружении
пожара**

- **Вводный инструктаж** со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками, командированными;
- **Первичный на рабочем месте** со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками, командированными непосредственно на рабочем месте.
- **Повторный инструктаж на рабочем месте** со всеми работниками независимо от их квалификации, образования, стажа работы не менее одного раза в календарное полугодие (апрель, сентябрь).
- **Внеплановый инструктаж** - при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним; при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, по требованию органов надзора, при перерывах в работе более 60 дней.
- **Целевой инструктаж** - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности; при производстве газосварочных и других огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

Нормативно – правовое регулирование

Правила противопожарного режима в РФ

(ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «О противопожарном режиме»)

3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

п. 12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.



Пожар в Административном здании
г. Владивосток
погибло 19 человек



Пожар в торговом центре
«Зимняя вишня»
погибло 64 человека

ПОЖАР

- неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства

**человеческий фактор,
неосторожность**

**дефекты электрических
установок или нагревательных
приборов**

**другие источники
возникновения тепла
(производственные)**

Причины возникновения

**природные явления
(молнии, извержения
вулканов и т.д.)**

умышленные поджоги

**самовозгорание
(химические реакции)**

Опасные факторы пожара

Опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействия которых может привести к травме, отравлению или гибели, а так же к материальному ущербу.

К опасным факторам пожара относятся:

повышение температуры

увеличение теплового потока


потеря видимости



снижение концентрации кислорода
(характерно для замкнутых помещений)



выделение токсичных
газообразных продуктов горения
(CO, CO₂)



Среднее время образования опасных факторов пожара составляет
6 минут от начала пожара
(при линейной скорости распространения пожара)


Для защиты сотрудников и имущества при пожаре активируются системы противопожарной защиты, а именно:

1. Включается система оповещения при пожаре;
2. Отключаются все автоматические замки дверей здания;
3. Включается система дыма удаления;
4. Включается система подпора воздуха в лестничных

клетках;

5. Лифты опускаются на первый этаж и отключаются;

6. Включается система автоматического пожаротушения.



В случае обнаружения пожара каждый сотрудник обязан

Доложить руководителю и сообщить коллегам.
Соблюдая технику безопасности, как можно
быстрее покинуть здание.



Телефоны МЧС
112, 101, 01



Если Вашей жизни не угрожает
опасность – примите меры по
тушению пожара, используя
огнетушители

Данное устройство
производит ручную
разблокировку двери,
оборудованной электро-
магнитным замком



Эвакуация сотрудников и гостей из здания



- Покидать здание необходимо через ближайшие к Вам выходы (лестницы), отмеченные на эвакуационных планах.
- На дверях, ведущих, на лестничную клетку имеется обозначение «ВЫХОД».
- В любом случае, эвакуацию производить по наиболее короткому пути следования к ближайшей лестничной клетке.

ПЛАНЫ ЭВАКАЦИИ ЭТАЖ - 2

ПЛАНЫ ЭВАКАЦИИ ЭТАЖ -3

ПЛАНЫ ЭВАКАЦИИ ЭТАЖ -4

ПЛАНЫ ЭВАКАЦИИ ЭТАЖ - 5

В соответствии с противопожарным режимом ЗАПРЕЩЕНО:

нарушать нормы хранения материалов;
нарушать правила пожарной безопасности;
загромождать эвакуационные пути и выходы;
использовать горючие материалы для отделки поверхностей эвакуационных путей;
курить в здании и в других неотведенных для курения местах;
хранить на рабочем месте (в помещении) ЛВЖ и ГЖ (бензин, керосин, лаки, краски, газовые баллоны и т.п.);
пользоваться поврежденными розетками и электроприборами;
обертывать электролампы и светильники горючими материалами, включать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).

Административная ответственность за нарушение установленных требований пожарной безопасности

Статья 20.4 КоАП РФ

Устанавливает ответственность за нарушения требований пожарной безопасности

Юридические лица


В размере 400 000 - 800 000 рублей

Должностные лица

В размере 30 000, либо уголовная ответственность

Граждане

До 15 000 рублей, либо уголовная ответственность



Обозначение средств тушения и средств защиты органов дыхания



Подготовка огнетушителя к работе

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ПОДГОТОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ К РАБОТЕ



СОРВИ ПЛОМБУ
И ВЫДЕРНИ ЧЕКУ



НАПРАВЬ СОПЛО НА ОГОНЬ
И НАЖМИ НА РЫЧАГ

РАБОТА С ОГНЕТУШИТЕЛЕМ



НАХОДИТЬСЯ С НАВЕТРЕННОЙ
СТОРОНЫ



НАЧИНАТЬ ТУШИТЬ С ОСНОВАНИЯ



В НИШАХ ТУШИТЬ С ВЕРХУ



ТУШИТЬ ОДНОВРЕМЕННО
ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ



УБЕДИТЬСЯ В НЕВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ГОРЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
СДАТЬ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ

- 1) Сорвать пломбу и выдернуть чеку
- 2) Отойти от очага пожара на 3-4 м.
- 3) Встать с наветренной стороны
- 4) Направить (раструб) в сторону очага пожара
- 5) Приступить к тушению пожара

Места сбора после эвакуации

